









Melder	Zweck, Beschriftung	Quelle
	<p>Nichtautomatischer Melder mit Durchschaltung auf die Feuerwehr</p> <p>Beschriftung „Feuerwehr“</p> <p>Farbe „Feuerrot“ RAL 3000</p>	<p>EN 54-11 (früher DIN 14655)</p>
	<p>Nichtautomatischer Melder zur Aktivierung der Hausalarmanlage</p> <p>Beschriftung „Hausalarm“</p> <p>Farbe „Azurblau“ RAL 5009</p>	<p>Merkblatt M11 Alarmierungsanlagen DIN VDE 0833-2</p>
	<p>Handsteuereinrichtung für Rauch- und Wärmeabzüge</p> <p>Beschriftung „Rauchabzug“</p> <p>Farbe „Tieforange“ RAL 2011</p>	<p>VdS 2592</p>
	<p>Handsteuereinrichtung für CO₂-Stop</p> <p>Beschriftung „CO₂-Stop“</p> <p>Farbe „Zinkgelb“ RAL 1018</p>	<p>VdS 2093 ZH 1/206</p>
	<p>Handsteuereinrichtung für Sonderzwecke, Abschaltung technischer Anlagen</p> <p>Beschriftung mit Auslösefunktion</p> <p>Farbe „Lichtgrau“ RAL 7035</p>	
	<p>Handsteuereinrichtung für Rettungswegsicherung</p> <p>Beschriftung mit Auslösefunktion</p> <p>Farbe „Signalgrün“ RAL 6032</p>	<p>In Anlehnung EITVR</p>